



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
(уполномоченный орган по Саратовской области в рамках ЕАЭС)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.013.E.000649.11.25 ОТ 12.11.2025 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена (PE-Xa), в том числе с антидиффузионным слоем EVON серии S3,2 и S5,0 номинальными наружными диаметрами от 10 до 63 мм, торговой марки USYSTEMS. Область применения: для систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: по технической документации производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Tianjin Minde Heating Equipment Co., Ltd. Юридический адрес: No.3, Hailong Road, Economic Development Zone, Ninghe District, Tianjin, P.R. China. (Китайская Народная Республика) Адрес производства: No.3, Hailong Road, Economic Development Zone, Ninghe District, Tianjin, P.R. China. (Китайская Народная Республика)

ИЗДАТЕЛЬ

Акционерное Общество "Юсисемс", Юридический адрес: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 6, помещ. 509. Адрес места фактической деятельности: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 6, помещ. 509, (Российская Федерация). ОГРН: 1027807594880

СООТВЕТСТВУЕТ

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. Глава II. Раздел 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения: № 001669 от 29.10.2025 г., выданного органом инспекции Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Юг" (аттестат аккредитации RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.), протокола № 10.28-127.ОС-25 от 21.10.2025 г., выданного Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.

(подпись)

(Мясникова И.В.)

№ 0500442

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.013.E.000649.11.25

от 12.11.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 500442

Фирма-получатель

Акционерное Общество "Юсисемс", Юридический адрес: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 6, помеш. 509. Адрес места фактической деятельности: 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 6, помеш. 509, (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование и обозначение продукции; область применения; состав продукции; габариты продукции (мм); дата производства; номер партии; страна производитель; условия хранения; наименование изготовителя продукции, адрес производства; наименование организации, уполномоченной принимать претензии на территории ТС, юридический адрес, фактический адрес (адрес производства), контактные данные.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Запах водной вытяжки при 20 гр. С, при 60 гр.С	Не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 гр.С, при 60 гр.С	Не более 2 баллов
Цветность	Не более 20 градусов
Мутность	Не более 2,6 ЕМФ
Осадок	Отсутствует
Стабильная крупнопузырчатая пена	Отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Водородный показатель (водная вытяжка)	6-9 ед. рН
Величина окисляемости перманганатной	5,0 мг/л
Формальдегид	Не более 0,05 мг/л
Спирт метиловый	Не более 3,0 мг/л
Спирт бутиловый	Не более 0,1 мг/л
Спирт изобутиловый	Не более 0,15 мг/л
Ацетальдегид	Не более 0,2 мг/л
Этилацетат	Не более 0,2 мг/л
Ацетон	Не более 2,2 мг/л